

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

ZITTING van 28-04-2022

\*\*\*\*\*

Aanwezig:

Hannes Verdoodt, Gemeenteraadsvoorzitter

Michel Vanderhasselt, Burgemeester

Jozef Borremans, Geert De Feyter, Ines Swaelens, Kris De Meuter, Marc Faes, Christiane Servranckx, Timo Schoukens, Gunter Desmet, Frans Holsters, Fred Dielens, Rutger Belsack, Sven De Paepe, Arno De Paepe, Jochen De Mulder, Anna Parys, Sophie Claeys, Steve Convents, Kristof De Leeuw, Vera Servranckx, Xanne Vermeir, Maria Segers, Gemeenteraadslid

Sieglinde De Mulder, Algemeen Directeur (wnd.)

Verontschuldigd:

Guido Van Cauwelaert, Astrid Roeges, Hilde Van der Cruys, Gemeenteraadslid

---

**1. Goedkeuring aanpassing bijzonder waterverkoopreglement huisaansluitingen TMVW.****De Raad,****Bevoegdheid**

Gelet op de bevoegdheid van de gemeenteraad op basis van artikel 40-41 van het decreet lokaal bestuur van 22 december 2019;

**Juridische grond**

Gelet op de wet van 26 mei 1989 tot bekrachtiging van KB 24.06.1988 tot codificatie van de gemeentewet onder het opschrift 'Nieuwe gemeentewet'; artikel 135, §2;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse Regering van 08 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting en het algemeen waterverkoopreglement, hoofdstuk 3 sanering; Dit besluit wordt hierna het AWVR genoemd;

De gemeente trad toe tot de zuiveringsdivisie van TMVW;

Gelet op het Ministerieel besluit over de keuring van de binneninstallatie, de niet-aangesloten binneninstallatie, de installatie voor tweedecircuitwater en de privéwaterafvoer;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Vlarem II), hoofdstukken 2.3.; 4.2.; 5.3. en 6.2.;

Gelet op het Besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater;

Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken d.d. 07/06/2005 (B.S. 24/08/2005);

Gelet op de provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten d.d. 07/06/2005 (B.S. 24/08/2005);

Gelet op de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening plaatsen van septische putten – GR 15/05/2009;

**Considerans**

Overwegende dat de gemeente toe trad tot de zuiveringsdivisie van TMVW;

Overwegende dat overeenkomstig artikel 2.5.3.1, §2 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, het Algemeen Waterverkoopreglement kan worden aangevuld door de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk met een Bijzonder Waterverkoopreglement, voor zover dat niet strijdig is met het Algemeen Waterverkoopreglement en met de bepalingen van dit decreet en zijn uitvoeringsbesluiten;



Overwegende dat de TMVW wenst in uitvoering van bovenvermeld artikel een aanvullend bijzonder Waterverkoopreglement inzake sanering op te stellen;  
Overwegende dat hiervoor de inbreng van de gemeente noodzakelijk is;

### **Stemming**

Goedgekeurd met eenparigheid van stemmen.

### **Besluit**

Artikel 1. - Aansluiting op open gracht grenzend aan perceel.

De huisaansluiting op een open gracht grenzend aan een perceel dient uitgevoerd te worden door TMVW.

Met betrekking tot de uitstroomconstructie:

De afvoerbuï dient afgeschuind te worden en de uitstroomconstructie dient uit 1m<sup>2</sup> kasseien of gelijkwaardig materiaal te bestaan.

Artikel 2. - Huisaansluitputjes.

2.1 Aantal - er dienen twee gescheiden huisaansluitputjes (DWA en RWA) voorzien te worden, ongeacht het stelsel op openbaar domein.

2.2 Plaats - de huisaansluitputjes dienen op openbaar domein geplaatst te worden.

De plaatsing van de huisaansluitputjes buitenshuis gebeurt door TMVW.

De plaatsing van de huisaansluitputjes binnenshuis gebeurt steeds door de burger.

2.3 Type DWA - het DWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.

2.4 Type RWA - het RWA huisaansluitputje dient niet uitgerust te zijn met een stankslot.

2.5 Materiaal DWA - het DWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

2.6 Materiaal RWA - het RWA huisaansluitputje dient uit kunststof (PP) te bestaan.

Artikel 3. - Storing huisaansluiting.

Ingeval van storing van de huisaansluiting op openbaar domein dient de burger TMVW te contacteren.

Artikel 4. - Tarieven.

4.1 Algemeen.

De realisatie van werken aan de huisaansluiting van een "ander dan eengezinswoning" op vraag van de burger gebeurt aan kostende prijs.

In uitzondering op bovenstaande regel gebeurt de aanrekening aan forfaitair tarief voor:

- de eerste huisaansluiting van eengezinswoningen (met uitzondering van verkavelingen).

Het bovenvermelde forfaitair bedrag voor een eerste huisaansluiting bedraagt €1500,00 excl. btw.

De plaatsing van een IBA door TMVW gebeurt aan hetzelfde tarief als een eerste huisaansluiting - €1500,00 excl. btw.

De hierboven vermelde forfaitaire bedragen worden niet jaarlijks geïndexeerd volgens de index vermeld in het "Besluit van de Vlaamse Regering houdende tariefregulering van de integrale drinkwaterfactuur van 05/02/2016."

4.2 Tarief ingebruikname huisaansluiting.

Geprefinancierde huisaansluitingen (wachtaansluitingen) worden op het ogenblik van indienstneming wel verhaald op de burger. Het bedrag voor de indienstneming van geprefinancierde huisaansluitingen bedraagt €1500,00 excl. btw.

4.3 Tarief buitendienststelling huisaansluiting.

Indien de burger bij buitendienststelling nalaat het nodige te doen overeenkomstig artikel 3.1.5 van het BWVR van TMVW doet TMVW zelf het nodige. De kosten die hieraan verbonden zijn worden doorgerekend aan de burger.

Artikel 5. - Voorbehandelingsinstallatie centraal en collectief geoptimaliseerd gebied.

Een septische put in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is verplicht.

Een vetvanger voor horecazaken in centraal en collectief geoptimaliseerd gebied is niet verplicht.

Artikel 6. - Een voor eensluidend afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de TMVW.



TERNAT

Arrondissement Halle-Vilvoorde  
Provincie Vlaams-Brabant  
Gemeente TERNAT

Algemeen Directeur (wnd.),  
(get.) Sieglinde De Mulder

NAMENS DE RAAD,

Gemeenteraadsvoorzitter,  
(get.) Hannes Verdoodt

Voor eensluidend afschrift,  
Ternat, 10 mei 2022

